

Акт № 87/21ПК

проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода

«10» ноября 2021г.

Исполнитель: *ИП Кулясова М.В. (лицензия МЧС России № 77-Б/05253 от 03.08.2017 предоставлена на основании решения лицензирующего органа - приказ ГУ МЧС России по г. Москве №481 от 03.08.2017 - бессрочно)*

Заказчик: *Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Серпухова Московской области «Музейно - выставочный центр» (МБУК «МВЦ»)*

Объект проверки (здание), адрес: *Пожарные краны в здании (МБУК «МВЦ») Московская область, г. Серпухов, ул. Горького 5-Б*

Технические параметры внутреннего противопожарного водопровода

Количество и Ø вводов в здание, тип разводки (тупиковая, кольцевая, с закольцованными вводами) ввод Ø 50 мм

Тип и пропускная способность водомера.

Способ включения обводной линии у водомера -

Способ проверки с помощью стволов-водомеров

Минимальный нормативный расход воды на пожаротушение по СП 10.13130.2009 1 x 2,5 л/с Vзд. = 8928 м³

Результаты проверки пожарных кранов:

№ п/п	№ ПК место нахождения	КЛАПАН (DN, состояние)	РУКАВ (состояние)	СТВОЛ (тип, диаметр spryska) d _{ст} , мм	Результаты испытаний				Прим.
					Статический напор в сети Н ₀ (до пуска воды), м. вод. ст.	Свободный напор у ствола Н _{св} (давление после пуска), м. вод. ст.	Диаметр spryska ствола-водо-мера, d _{ст} , мм	Расход воды, л/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>ПК-№1 (1-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	58	35	13	3,5	
2.	<i>ПК-№8 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	58	34	13	3,4	
3.	<i>ПК-№9 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	58	34	13	3,4	
4.	<i>ПК-№2 (1-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	58	33	13	3,4	
5.	<i>ПК-№10 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	58	33	13	3,4	

Выводы и замечания:

Пожарные краны находятся в работоспособном состоянии.

Давление в сети обеспечивает минимальный нормативный расход воды на пожаротушение.

ПК-1 Требуется замена вентиля на кране.

Представители ИП Кулясова М.В.:

Булюкин В.А.
(должность, Ф.И.О.)



[Signature]
(подпись)

Представитель заказчика
(один экземпляр акта получил):

Видный сотрудник. Садоснов С.И.
(должность, Ф.И.О.)

Смирнов С.В.
(подпись)



МЧС РОССИИ

Главное управление МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
141411, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34 т. 8 (495) 743-03-40
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Серпухов
142200, Московская область, г. Серпухов, ул. 2-я Московская д.9

МО, Серпухов

(место составления акта)

«19» декабря 2019 г.

(дата составления акта)

«14» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 303

По адресу / адресам: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Горького, д. 5б

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 303 от «03» декабря 2019 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного учреждения
Культуры "Музейно-Выставочный Центр"

Дата и время проведения проверки:

11.12.2019 с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

19.12.2019 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 3 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по Серпуховскому району УНД и ПР ГУ МЧС

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля с указанием вида государственного контроля (надзора)

России по Московской области-федеральный государственный пожарный надзор

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 10 час. 00 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

«03» декабря 2019 г. Директор МБУК «МВЦ» В. И. Мантуло ✓

(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор городского округа Серпухов по пожарному надзору - инспектор
отделения НД и ПР по г. Протвино ОНД и ПР по г. о. Серпухов старший лейтенант внутренней
службы Янчук Диана Александровна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУК «МВЦ» В. И. Мантуло

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: не выявлено

■ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«19» декабря 2019 г.
М.Л.П.*

государственный инспектор городского округа Серпухов по пожарному надзору - инспектор отделения НД и ПР по г. Протвино ОНДи ПР по г. о. Серпухов старший лейтенант внутренней службы Янчук Диана Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУК «МВЦ» В. И. Мантуло

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)





МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по городскому округу Серпухов**

ул. 2-я Московская, 9, г. Серпухов, МО 142200

08.12.2021 г. № *ФМ-2-10-33-13*

На _____ исх. от _____

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры городского
округа Серпухов «Музейно-
выставочный центр»

142203, Московская область,
г. Серпухов, ул. Горького, д. 5-Б
serp_mvc@mosreg.ru

Уведомление о проведении профилактического визита

В соответствии с ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», государственным инспектором г.о. Серпухов по пожарному надзору – начальником отделения НД и ПР по г.о. Пушино ОНД и ПР по г.о. Серпухов, капитаном внутренней службы Филипповым А.А.

«15» декабря 2021 года в «12» часов «00» минут

(дата и время проведения профилактического визита)

запланировано проведение профилактического визита в форме профилактической беседы на объекте защиты МБУК «МВЦ» расположенного по адресу: 142203, Московская область, г. Серпухов, ул. Горького, д. 5-Б

Прошу Вас обеспечить присутствие законного представителя при проведении профилактического визита.

Главный государственный инспектор
г.о. Серпухов по пожарному надзору –
начальник ОНД и ПР по г.о. Серпухов
полковник внутренней службы

В.А. Наумов

А.А. Филиппов
89260777144



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

141510, Московская область, г. Химки, Новокуркинское ш., владение 34,
тел. (498) 505-41-70

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Серпухов

142200, Московская область г. Серпухов ул. 2-я Московская д.9
тел. (4967) 35-26-83

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

дата и время начала проведения профилактического визита:

«15» декабря 2021 г. 11 ч. 00 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«15» декабря 2021 г. 11 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: 142203, Московская область, город Серпухов, улица Горького, 5 б

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР"

ИНН 5043014871

ОГРН 1035008750732

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): 50210061000201451239

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора ФРГУ № 10001495160

профилактический визит проведен: *государственным инспектором г.о. Серпухов по пожарному надзору – Начальником отделения НД и ПР по г.о. Пушино, ОНД и ПР по г.о. Серпухов, капитаном внутренней службы Филипповым А.А..*

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР", а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в зависимости от присвоенной категории риска со следующей периодичностью:

- для объектов чрезвычайно высокого риска (выездная проверка 1 раз в год);*
- для объектов высокого риска (выездная проверка 1 раз в 2 года);*
- для объектов значительного риска (выездная проверка 1 раз в 3 года);*
- для объектов среднего риска (инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще 1 раз в 5 лет);*
- для объектов умеренного риска (инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка не чаще 1 раз в 6 лет);*
- для объектов низкого риска (плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся);*

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности, предъявляемых:

к путям эвакуации;

к зонам безопасности для маломобильных групп населения;

к автоматическим системам противопожарной защиты;

к обеспечению деятельности пожарных подразделений;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет (за исключением пожаров, причиной которых является умышленное уничтожение или повреждение имущества);

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом.

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Государственный инспектор
г.о. Серпухов по пожарному надзору –
Начальник отделения НД и ПР по г.о. Пушкино
ОНД и ПР по г.о. Серпухов
капитан внутренней службы Филиппов А.А.

«15» декабря 2021 г.



Экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

ведущий сотрудник службы безопасности
(должность, фамилия, инициалы)
Сидоров М. И.
контролируемого лица (представителя)

«15» декабря 2021 г.

(подпись)

АКТ

наличия и работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации

«12» января 2022 г

Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика

МБУК «МВЦ»

(наименование предприятия, организации, учреждения)

в лице директор Матвейло В.И. с одной стороны, и представитель Исполнителя
(должность, фамилия, инициалы)

ООО «Фрагмент»

в лице инженера Тимофеева С.Е.

(наименование предприятия, организации, учреждения)

(должность, фамилия, инициалы)

с другой стороны, составили настоящий

акт о том, что согласно Муниципального Контракта № 2/22 от 28 декабря 2021 года при осмотре наличия проверки работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации, расположенного по адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.Луначарского д.43
(адрес)

Проведены работы:

1. Произведен осмотр наличия оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации:

- сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО;
- источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов;
- оборудование каналов связи, обеспечивающий функционирование системы.

2. Проведена проверка работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.1. Формирования извещения о неисправности от ПОО и контроля поступления извещения «Неисправность ПОО» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.2. Формирования извещения о неисправности от оборудования пожарной сигнализации на объекте, регистрируемого ППК (Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации на объекте), взаимодействующего с ПОО и контроля поступления извещения «Технологическая тревога (неисправность АПС)/Сброс технологической тревоги» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.3. Формирования извещения о неисправности линий связи между оборудованием объекта (техническое средство пожарной автоматики, исполнительное устройство пожарной автоматики) и ПОО и контроля поступления извещения «Неисправность устройства (шлейфа)/Устройство исправно» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.4. Формирования извещения о неисправности передачи от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре и контроля поступления извещения «Потеря связи/Восстановление связи» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

Установлено:

1. Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации :

- сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО;
- источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов;
- оборудование каналов связи, обеспечивающих функционирование системы имеется в наличии.

2. Проведена проверка работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации :

2.1. Сформированное извещение о неисправности от ПОО поступает в виде извещения «Неисправность ПОО» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.2. Сформированное извещение о неисправности от оборудования пожарной сигнализации на объекте, регистрируемого ППК (Прибор приемно-контрольный пожарной сигнализации на объекте), взаимодействующего с ПОО поступает в виде извещения «Технологическая тревога (неисправность АПС)/Сброс технологической тревоги» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

2.3. Сформированное извещение о неисправности линий связи между оборудованием объекта (техническое средство пожарной автоматики, исполнительное устройство пожарной автоматики) и ПОО поступает в виде извещения «Неисправность устройства (шлейфа)/Устройство исправно» на пульт централизованного

наблюдения Мониторинговой организации.

2.4. Сформированное извещение о неисправности передачи от ПОО на ППО по линии/линиям связи тревожных извещений о пожаре **поступает** в виде извещения «Потеря связи/Восстановление связи» на пульт централизованного наблюдения Мониторинговой организации.

Заключение: в результате проверки наличия и работоспособности оборудования пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации, Сторонами установлено:

1. Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации :


- сервер/ПК (персональный компьютер) с соответствующим ПО;
- источник резервного питания с возможностью работы не менее 12 часов;
- оборудование каналов связи, обеспечивающих функционирование системы

имеется в наличии.

2. Оборудование пульта централизованного наблюдения Мониторинговой организации **выполняет** в полном объеме функции, перечисленные в настоящем Акте, в связи с чем признано - **работоспособным**.

Настоящий Акт составлен в 2-ух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – для Заказчика, второй экземпляр - для Исполнителя.

Исполнитель
инженер ООО «Фрагмент»
(должность)



(подпись)

Тимофеев С.Е.
(инициалы, фамилия)

М.П.



Заказчик

ДИРЕКТОР
МБУК МБУК «МВЦ»
В.И. МАНТУЛО

(должность)




(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.



Протокол № 127 /22


Обработки и испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины

1. Наименование организации, выполняющей испытание и обработку *Серпуховское РО МОО ВДПО*
2. Дата проведения испытания *«18» августа 2022 г.*
3. Заказчик *МБУК «МВЦ»*
4. Основание для проведения испытания *установленная периодичность проверки (ППР РФ)*
5. Наименование и адрес объекта контроля *Серпухов, ул. Горького 5-Б*
6. Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку *РО ВДПО*
7. Наименование (марка) огнезащитного состава, ТД *—*
Фоскон Кострома Плюс
8. Тип защищенных конструкций *Деревянные конструкции*
9. Состояние огнезащищенных конструкций (отобранных образцов) *Дефектов и повреждений нет*
10. Площадь обработки, условия эксплуатации *60 м. кв. нормальные*
11. Условия выдержки образцов перед испытанием *температура воздуха, — $10^{\circ}\text{C} \leq t \leq 30^{\circ}\text{C}$*
относительная влажность воздуха, — $(60 \pm 10) \%$
время выдержки на открытой поверхности — 24 ч

Номер образца	Место отбора образца (согласно акту отбора)	Результат испытаний
1.	<i>Деревянные конструкции</i>	<i>положительный</i> <i>(горение и обугливание в пределах нормы)</i>

Вывод: *состояние огнезащитной обработки деревянных конструкций (огнезащитные свойства), соответствует по качеству уровню требований ГОСТ Р 53292-2009. Нарушения огнезащитных покрытий отсутствуют.*

Проверку провели:


(подпись)



Булюкин В.А.
(должность, Ф.И.О.)

Представитель заказчика
(один экземпляр акта получил):


(подпись)

Садников М.К.
(должность, Ф.И.О.)
ведущий сотрудник
службы безопасности

Руководитель
учреждения

В. И. Мантуло

(расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.

**АКТ № МВ00-000002
о результатах инвентаризации**

от 23 августа 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный

Учреждение центр"

по ОКПО

КОДЫ
0504835
Дата 23.08.2022
45691496

Материально ответственное лицо Н. Д. Зудова, Е.И. Яковлева, О.В. Стребкова

(ответственное лицо)

Комиссия в составе заместитель директора Аблаева Г. П.

(должность, фамилия, инициалы)

главный специалист Ромазанова Л. В.

(должность, фамилия, инициалы)

ведущий методист Булавка И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

ведущий методист Касатикова О. Б.

(должность, фамилия, инициалы)

назначенная приказом (распоряжением) от 18.08.2022 № 154, составила настоящий

акт, в том, что за период с 18.08.2022 по 23.08.2022

была проведена инвентаризация нефинансовые активы

(нефинансовые активы, финансовые активы, расчеты)

находящихся на ответственном хранении у Зудовой Н. Д. (заведующий сектором по АХЧ), Яковлевой Е.И. (и.о.

(должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)

заведующего сектором ТИЦ), Стребковой О.В. (кассир)

(должность, фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)

На основании инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) № МВ00-000002 от 23.08.2022

№ МВ00-000004 от 23.08.2022

№ МВ00-000005 от 23.08.2022

№ МВ00-000006 от 23.08.2022

№ МВ00-000003 от 23.08.2022

№ МВ00-000002 от 23.08.2022

№ _____ от _____

установлено следующее:

Выше перечисленной комиссией была проведена плановая годовая

инвентаризация материальных ценностей. Материальные ценности находятся на ответственном хранении

у Зудовой Н.Д. – зав.сектором по АХЧ, Стребковой О.В. – кассира, Яковлевой Е.И. – и.о. заведующего

сектором ТИЦ. Договор о полной материальной ответственности с администрацией учреждения заключен.

Материальные ценности хранятся в приспособленных помещениях и по местам эксплуатации.

Инвентарные номера проставлены на все материальные ценности. Порядок размещения материальных

ценностей на момент инвентаризации обеспечен. На момент инвентаризации фактическое наличие

материальных ценностей соответствует данным бухгалтерского учета. Учет материальных ценностей

ведется ответственным лицом в книгах складского учета фМ-17 по установленной форме. Сверка с

данными бухгалтерского учета проводится своевременно.

Ведомость расхождений по результатам инвентаризации № _____ от _____
на _____ листах прилагается (при наличии расхождений).

Председатель комиссии заместитель директора
(должность)

(подпись)

Г. П. Аблаева
(расшифровка подписи)

Члены комиссии: главный специалист
(должность)

(подпись)

Л. В. Ромазанова
(расшифровка подписи)

ведущий методист
(должность)

(подпись)

И. А. Булавка
(расшифровка подписи)

ведущий методист
(должность)

(подпись)

О. Б. Касатикова
(расшифровка подписи)

23 августа 2022 г.

АКТ ОСМОТРА

автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектовой станции РСПИ «Стрелец»

г. Серпухов

«31» августа 2022 г.

Мной, представителем ООО «Фрагмент», Фоминым Владимиром Владимировичем, проведен осмотр системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) и объектовой станции РСПИ «Стрелец» на объекте: здание Музейно-выставочного центра, расположенный по адресу: г. Серпухов, ул. Горького, д.5-б

Установлено:

В объектовой станции РСПИ «Стрелец» неисправна аккумуляторная батарея номиналом 12В 7А/ч в количестве одной штуки по причине выработки срока эксплуатации и сульфатации внутренних элементов аккумуляторной батареи.

Производство монтажных работ, в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.

Заключение:

Необходимо провести замену неисправной аккумуляторной батареи 12В 7А/ч в блоке питания, отвечающего за работу РСПИ «Стрелец».

Представитель ООО «Фрагмент»


(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель Заказчика


ДИРЕКТОР
МБУК «МВЦ»
(подпись, инициалы, фамилия)

АКТ
проверки работоспособности систем противопожарной защиты

г. о. Серпухов

«6 сентября» 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель Заказчика МБУК «Музейно-выставочный центр» в лице директора Мантуло В.И., ведущего сотрудника службы безопасности Садыкова Михаила Константиновича с одной стороны, и представителя Исполнителя: ООО «Фрагмент» в лице генерального директора Хотина Ю.Н. и техника по эксплуатации и ремонту Фомина В.В. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что при проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), объектового оборудования радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) «Стрелец-Мониторинг», смонтированных на объекте: здание Музейно-выставочного центра, расположенный по адресу: г. Серпухов, ул. Горького, д.5-б

Проведены следующие виды работ:

1. Проверка работоспособности пожарных извещателей с имитацией режимов «Пожар», «Неисправность» и прием сигналов от пожарных извещателей приемно-контрольным оборудованием. Контроль целостности линий связи приемно-контрольного оборудования с внешними устройствами (пожарными извещателями и другими техническими средствами). Восстановление «Дежурного режима» системы автоматической пожарной сигнализации.
2. Проверка выдачи сигналов управления от системы автоматической пожарной сигнализации на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей
3. Проверка автоматического запуска системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по управляющему сигналу от автоматической пожарной сигнализации. Проверка работоспособности элементов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
4. Проверка автоматического переключения электропитания приборов с основного источника на резервный и обратно. Проверка работоспособности резервных источников питания.
5. Проверка работоспособности объектового оборудования РСПИ «Стрелец-Мониторинг», контроль прохождения извещений о пожаре на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6) при срабатывании АПС на Объекте защиты.

Установлено:

1. При срабатывании пожарных извещателей в режимах: «Пожар», «Неисправность» приемно-контрольное оборудование принимает сигналы с включением световой индикации и выдачей информации о номере шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя. При имитации обрыва и короткого замыкания в шлейфах сигнализации приемно-контрольный прибор переходит в режим «Неисправность» с включением световой индикации о возникшей неисправности. После сброса тревожных режимов система АПС переходит в «Дежурный режим».
2. При срабатывании системы АПС выдается сигнал управления на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей
3. По сигналу от системы АПС происходит запуск СОУЭ. Оборудование СОУЭ работоспособно.
4. Приборы систем АПС и СОУЭ при отключении электропитания переходят с основного источника на резервный, при включении электропитания переходят с резервного источника на основной источник питания.
5. При срабатывании системы АПС извещение о пожаре от объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» проходит на пульт 01 (29 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области – ПЧ-6). Объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» работоспособно.

Заключение:

По результатам проверки система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, объектовое оборудование РСПИ «Стрелец-Мониторинг» на Объекте защиты - работоспособны.

Исполнитель

Генеральный директор
ООО «Фрагмент»



подпись



Хотин Ю.Н.
ФИО

МП

Техник по эксплуатации и ремонту
ООО «Фрагмент»


подпись

Фомин В.В.
ФИО

Заказчик

МБУК «Музейно-выставочный центр»
директор Мантуло В.И.



подпись



Мантуло В.И.
ФИО

МП

Ведущий сотрудник службы безопасности


подпись

Садыков М. К.
ФИО

Акт № 123/22 ПК

проверки работоспособности источников внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов)

«14» октября 2022 г.

Исполнитель: *Серпуховское РО МОО ВДПО, ИП Кулясова М.В.*

Заказчик *Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музейно-выставочный центр"*

Объект проверки (здание), адрес *Пожарные краны в здании (МБУК «МВЦ») Московская область, г. Серпухов, ул. Горького 5-Б*

Технические параметры внутреннего противопожарного водопровода

Количество и Ø вводов в здание, тип разводки (тупиковая, кольцевая, с закольцованными вводами) Тип и пропускная способность водомера. Способ включения обводной линии у водомера Способ проверки Минимальный нормативный расход воды на пожаротушение по СП 10.13130.2009	<p style="text-align: right;"><i>ввод Ø 50 мм</i></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: right;"><i>с помощью стволов-водомеров</i></p> <p style="text-align: right;"><i>1 x 2,5 л/с Vзд. = 8928 м³</i></p>
---	---

Результаты проверки пожарных кранов:

№ п/п	№ ПК место нахождения	КЛАПАН (DN, состояние)	РУКАВ (состояние)	СТВОЛ (тип, диаметр spryska) d _{ст} , мм	Результаты испытаний				Прим.
					Статический напор в сети Н ₀ (до пуска воды), м. вод. ст.	Свободный напор у ствола Н _{св} (давление после пуска), м. вод. ст.	Диаметр spryska ствола-водо-мера, d _{ст} , мм	Расход воды, л/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<i>ПК-№2 (1-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	56	35	13	3,5	
2.	<i>ПК-№8 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	56	34	13	3,4	
3.	<i>ПК-№9 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	56	34	13	3,4	
4.	<i>ПК-№2 (1-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	56	33	13	3,4	
5.	<i>ПК-№10 (2-й этаж)</i>	50 удовл.	<i>удовл.</i>	13	56	33	13	3,4	

Выводы:

Пожарные краны находятся в работоспособном состоянии.

Давление в сети обеспечивает минимальный нормативный расход воды на пожаротушение.

Проверку провели:

Булюкин В.А.
(должность, Ф.И.О.)



[Handwritten Signature]
(подпись)

Представитель заказчика
(один экземпляр акта получил):

Садыков А.К.
(должность, Ф.И.О.)
ведущий сотрудник
службы безопасности

[Handwritten Signature]
(подпись)